

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA **Nr 2706/2016**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

TM Technologie Sp. z o.o.

Morawica 355

32-084 Morawica

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu TM.ONTEC R

Odmiany oprawy podane zostały na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez:

TM Technologie Sp. z o.o.

Morawica 355

32-084 Morawica

w zakładzie produkcyjnym:

TM Technologie Sp. z o.o.

Morawica 355

32-084 Morawica

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 3730/2016 z dnia 27.05.2016 r. oraz wniosek o rozszerzenie dopuszczenia nr 3972/2016 z dnia 20.12.2016 r.
2. Sprawozdanie z badań nr B/2015/362/1 z dnia 22.12.2015 r. (wraz z 2 aneksami z dnia 22.12.2015 r. i 23.05.2016 r.) i nr B/2015/362/2 z dnia 22.12.2015 r. (wraz z 2 aneksami z dnia 22.12.2015 r. i 23.05.2016 r.) wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcuującym Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM”, a także sprawozdanie nr 1839/BA/16 z dnia 29.07.2016 r. i nr 2198/BA/16 z dnia 24.03.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2706/DC/CNBOP-PIB/2016.

Okres ważności świadectwa:

od 05.05.2017 r.

do 04.09.2021 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia 5 maja 2017 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2706/2016


DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu TM.ONTEC R w odmianach:

Typ i model	Czas pracy	Tryb pracy	Wykonanie (w)
TM.ONTEC R (M1U / C1U / W1U / S1U / F1U) 101 NM w	1h	NM	ST
TM.ONTEC R (M1U / C1U / W1U / S1U / F1U) 301 NM w	3h	NM	ST
TM.ONTEC R (M2 / C1 / W1 / S1 / F1) 102 M w	1h	M	ST / AT / DATA / DATA2
TM.ONTEC R (M2 / C1 / W1 / S1 / F1) 302 M w	3h	M	ST / AT / DATA / DATA2
TM.ONTEC R (M2 / C1 / W1 / S1 / F1) 102 M w COLD	1h	M	ST / AT / DATA / DATA2
TM.ONTEC R (M2 / C1 / W1 / S1 / F1) 302 M w COLD	3h	M	ST / AT / DATA / DATA2
TM.ONTEC R (M5 / C2 / W2 / S2 / F2) 105 M w	1h	M	ST / AT / DATA / DATA2
TM.ONTEC R (M5 / C2 / W2 / S2 / F2) 305 M w	3h	M	ST / AT / DATA / DATA2
TM.ONTEC R (M5 / C2 / W2 / S2 / F2) 105 M w COLD	1h	M	ST / AT / DATA / DATA2
TM.ONTEC R (M2 / C1 / W1 / S1 / F1) 102 NM w	1h	NM	ST / AT / DATA / DATA2
TM.ONTEC R (M2 / C1 / W1 / S1 / F1) 302 NM w	3h	NM	ST / AT / DATA / DATA2
TM.ONTEC R (M2 / C1 / W1 / S1 / F1) 102 NM w COLD	1h	NM	ST / AT / DATA / DATA2
TM.ONTEC R (M2 / C1 / W1 / S1 / F1) 302 NM w COLD	3h	NM	ST / AT / DATA / DATA2
TM.ONTEC R (M5 / C2 / W2 / S2 / F2) 105 NM w	1h	NM	ST / AT / DATA / DATA2
TM.ONTEC R (M5 / C2 / W2 / S2 / F2) 305 NM w	3h	NM	ST / AT / DATA / DATA2
TM.ONTEC R (M5 / C2 / W2 / S2 / F2) 105 NM w COLD	1h	NM	ST / AT / DATA / DATA2
TM.ONTEC R (M2 / C1 / W1 / S1 / F1) 02 CBw	n/d	n/d	1 / 2 / 3
TM.ONTEC R (M5 / C2 / W2 / S2 / F2) 05 CBw	n/d	n/d	1 / 2 / 3
TM.ONTEC R E1 301 M w	3h	M	ST / AT / DATA / DATA2
TM.ONTEC R E1 301 NM w	3h	NM	ST / AT / DATA / DATA2
TM.ONTEC R E1 01 CBw	n/d	n/d	1 / 2 / 3

DYREKTOR CNBOP-PIB

Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia 5 maja 2017 r.

Strona 2/3

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2706/2016

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu TM.ONTEC R

Odmiany oprawy podane zostały na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

Typ	TM.ONTEC R	
	Z - zasilana centralnie (wykonania: CB1, CB2, CB3)	X - z własnym zasilaniem (wykonania: ST, AT, DATA, DATA2)
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle;	0 - zasilana nieciągłe (odmiany w trybie NM); 1 - zasilana ciągle (odmiany w trybie M)
Urządzenia	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	A - zawiera urządzenie testujące;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 godzina; 180 - 3 godziny;
Znamionowe napięcie zasilania	210÷250 V AC 50÷60 Hz; 186÷254 V DC;	210÷250 V AC 50÷60 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP20	
Źródło światła	LED (moc: 1W, 2W, 5W)	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak - dioda
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	nabudowywana - wersje z dodatkowym oznaczeniem na etykiecie N; wbudowywana - wersje z dodatkowym oznaczeniem na etykiecie P;	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia 5 maja 2017 r.

Strona 3/3