



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0058/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: ITECH, ITECH Z: E2, M2, M5, (C, W, F, S, O)(1, 2); BOA, BOA IN: R(Q)M1, ME, M2, (C, W, F, S, O)(E, 1); RINO: M1, M1E, M2, M5, (C, W, F, S, O)(1E, 1, 2) M(NM), (COLD), (CB), (ST, AT, DATA, DATA2, D2R, DALI, CB, CBA)

Zawierający / containing: ABS, PC, stal ocynkowaną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania jako oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane.
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.


Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

TM Technologie Sp. z o. o.
32-084 Morawica
Morawica 355

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

TM Technologie Sp. z o. o.
32-084 Morawica
Morawica 355



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.03.26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.03.26 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 marca 2020

The date of issue of the certificate: 26th March 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

z y. Maciej Szulc
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH